

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер филиала ОАО "НЭСК"
"Центральные электрические сети".

А.В. Ермолов

"29" 06 2018

График ремонта оборудования ЦЭС,
находящегося в ведении и управлении ДПС на июль 2018 г.

Наименование ПС, дисп. наименование оборудования.	Выполняемый объем работ.	Намеченные сроки отключения.	Дата и время первичного допуска					
			ГПС		СИиЗП		СРЗиЭА	
			дата допуска	время допуска	дата допуска	время допуска	дата допуска	время допуска
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПС Иркутская								
ГПП-2								
ЛР-35 ШП-1Б	ТР.	04-06	4	8:15				
ЛР-35 ШП-1Бр	ТР, ТВО.	04-06	4	8:15	6	8:15		
ЛР-35 РП-5	ТР, ТВО.	11-12	11	8:15	12	8:15		
ТН-35 ШП-1Б	ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО.	04-06	4	8:15	6	8:15		
МВ-35 1Бр ШП-1Б	ТР, ВВИ, ХА, ТВО.	11-13	11	8:15	13	8:15		
МВ-35 2Бр ШП-2Б	ТР, ВВИ, ХА, ТВО.	11-13	11	8:15	13	8:15		
ТН-35 РСШ	ТР, ВВИ, ХА, ХРА.	09-13	9	8:15	13	8:15		
МВ-35 РП-5	ТР, ВВИ, ХА, ТВО.	11-13	11	8:15	13	8:15		
РСШ 35	ТР, ТВО.	09-13	9	8:15	13	8:15		
ПС УП-15								
ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-11	СР ЛР-110 УП-11, ТР ОР-110 УП-11	4-5	4	8:30				
ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 II цепь	ТР ЛР-110 УП-12 Б, ОР-110 УП-12 Б	6	6	8:30				
ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-8	СР ЛР-110 УП-8, ОР-110 УП-8	12-13	12	8:30				
МВ-110 УП-8	СР, ХА-только бак, ХрА - не надо заменили вводы на твёрдые	16-20	16	8:30	16	12:00		
МВ-110 УП-11	СР, ХА, ХрА	23-27	23	8:30	23	12:00		
ТСН-1	ТР	10	10	8:30				
ТСН-2	ТР, ХА	11	11	8:30				
МВ-110 УП-12Б	ПК РЗА	2-5					2	9:00
яч 5 МВ-10 ТСН-1	ПВ РЗА	23-24					23	9:00
АВ-0,4 ТСН-1	ПВ РЗА	23-24					23	9:00
яч 5 МВ-10 ТСН-2	ПВ РЗА	25-26					25	9:00
АВ-0,4 ТСН-2	ПВ РЗА	25-26					25	9:00
ПС Юбилейная								
Т-1	ТР Т-1, ЗОН-Т1	9-13	9	9:00				
ТСН-1	ТР	9-13	9	9:00				
Т-2	ТР Т-2, ЗОН-Т2	16-20	16	9:00				
ТСН-2	ТР	16-20	16	9:00				
КЛ-6 Т-2Б	ВВИ	17			17	10:00		
КЛ-6 Т-1Б	ВВИ	24			24	10:00		
КЛ-6 ЭБ5	ВВИ	19			19	11:00		
КЛ-6 ЭБ1	ВВИ	19			19	10:00		
КЛ-6 ЭБ2	ВВИ	24			24	11:00		
КЛ-6 ЭБ4	ВВИ	17			17	13:00		
КЛ-6 ЭБ3	ВВИ	17			17	11:00		
ПС Вокзальная								
ВВ-10 яч.2 ТП-105	ТО2	18	18	9:30				
ВВ-10 яч.3 Молокозавод	ТО2	18	18	9:30				
ВВ-10 яч.9 РП-4А	ТО2	18	18	9:30				
ВВ-10 яч.12 ТП-103	ТО2	18	18	9:30				
1 секция 10 кВ	ТО ячеек КРУ №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	18	18	9:30				
ВВ-10 яч.20 РП-4Б	ТО2	19	19	9:30				
ВВ-10 яч.30 ТП-107	ТО2	19	19	9:30				
2 секция 10 кВ	ТО ячеек КРУ №16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30	19	19	9:30				
ПС РРЗ								
Т-1	ТР		16	9:00				
ТН-1-35	ТР, ХА		16	9:00				
ВЛ 35 кВ Восточная	СР с заменой изоляции ЛР-35 Восточная		17	9:00				
1 секция 35 кВ	СР с заменой изоляции ШР-35 Восточная, СР СР-1-35		18	9:00				
1 секция 6 кВ	ТО ячеек КРУ №2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14		20	9:00				
ТСН-1	ТР, ХА		26	9:00				
ТН-1-6	ТР	26	26	9:00				
Т-2	ТР	23-25	23	9:00				
ТН-2-35	ТР, ХА	23	23	9:00	23	12:00		
2 секция 35 кВ	СР СР-2-35	24-25	24	9:00				

ТСН-2	ТР, ХА	27	27	9:00				
ТН-2-6	ТР	27	27	9:00	27	12:00		
2 секция 6 кВ	ТО ячеек КРУ №16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27	27	27	9:00				
ПС Иваническая								
ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая-А	ТР ЛР-110 Головинская А	3	3	10:00				
2 секция 110 кВ	ТР ШР-110 Т-2, СР-2-110	2-4	2	10:00				
Т-2	ТР Т-2, ЗОН-Т2, ТР-110 Т-2	5-12	5	10:00				
МВ-110 Т-2	ТР, ХА	5-12	5	10:00				
ТСН-2	ТР	5-12	5	10:00				
ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая-Б	ТР ЛР-110 Головинская Б	16	16	10:00				
1 секция 110 кВ	ТР ШР-110 Т-1, СР-1-110	16-18	16	10:00				
Т-1	ТР Т-1, ЗОН-Т1, ТР-110 Т-1	19-26	19	10:00				
МВ-110 Т-1	ТР, ХА	19-26	19	10:00				
ТСН-1	ТР	19-26	19	10:00				
ПС Уткоферма								
ТН-2-35	ХА	27	27	9:00				
ПС Моисеевка								
Т-1	ТР Т-1, СР, ХА МВ-35 Т-1	18-20	18	10:30	20	11:00		
Т-2	ТР Т-2, СР, ХА МВ-35 Т-2	23-25	23	10:30	25	11:00		
МВ-35 Новолетники	СР, ХА	16-17	16	10:30	17	11:00		
яч 1 ТН-1-10	ПВ РЗА	6					6	9:00
ПС Хажиново								
Т-1	ТР	26	26	10:30				
Т-2	ТР	27	27	10:30				
ПС Апхульта								
МВ-35кВ Бахтай	ПВ РЗА	24					24	9:00
МВ-35кВ Белобородово	ПВ РЗА	25					25	9:00
СВ-35кВ	ПВ РЗА	26					26	9:00
ПС Первомайск								
яч 13 ТН-2-10	ПВ РЗА	3					3	9:00
ПС Заславск								
яч 3 ТН-1-10	ПВ РЗА	4					4	9:00
яч 12 ТН-2-10	ПВ РЗА	5					5	9:00
ПС Веренка								
СВ-35кВ	ПВ РЗА	10-13					10	9:00

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

от 29.06.2018

Рег. номер: Проект_Инф_3967
 Содержание: Формирование графика отключений обор. ДПС ЦЭС на июль 2018г. Высылаю шаблон графика в файле документа. Прошу занести работы вашего подразделения по июлю месяцу 2018 года в файл документа и согласовать график.
 Инициатор: Егоров Павел Геннадьевич

Согласующие	ФИО	Дата получения	Дата согласования	Результат согласования	Комментарии
Начальник РЭС (Инженер)	Номоконов Сергей Геннадьевич (Подгорнов Сергей Николаевич)	22.06.2018 11:54	25.06.2018 11:29	Согласовано	
Начальник службы	Просьянников Константин Александрович	22.06.2018 11:54	26.06.2018 16:02	Согласовано	
Начальник службы	Марков Сергей Дмитриевич	26.06.2018 16:02	27.06.2018 07:55	Согласовано	
Начальник службы	Ган Юрий Александрович	26.06.2018 16:02	28.06.2018 09:39	Согласовано	
Начальник службы	Жукова Наталья Николаевна	28.06.2018 09:39	28.06.2018 14:33	Согласовано	
Начальник службы	Семенов Борис Николаевич	28.06.2018 09:39	29.06.2018 08:00	Согласовано	С корректировкой по ПС 35 кВ РРЗ
Заместитель главного инженера	Трубников Сергей Николаевич	29.06.2018 08:00	29.06.2018 08:06	Согласовано	